

№ 003055



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 20.07.2022г по 19.07.2027г.

Код ОКПД 2 23.61.11.190

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42.Н002102

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Открытое акционерное общество "Бонолит-Строительные решения" (ОАО "Бонолит-Строительные решения"). ОГРН: 1035006100854. Адрес: 142450, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная. Телефон: +7(495)660-06-50. Факс: 8 (495) 660-06-50. e-mail: info@bonolit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество "Бонолит-Строительные решения" (ОАО "Бонолит-Строительные решения"). ОГРН: 1035006100854. Адрес: 142450, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная. Телефон: +7(495)660-06-50. Факс: 8 (495) 660-06-50. e-mail: info@bonolit.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9728054576) Адрес: Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42 от 21.01.22 г. до 20.01.2025 г. ocs42@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Конструкции из блоков неармированных стеновых из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения, марки по средней плотности не ниже D400, класса по прочности на сжатие не ниже B2,5, толщиной блоков не менее 75 мм, выпускаемые по ГОСТ 31360. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность (Переиздание)»

Предел огнестойкости – EI 240.
Класс пожарной опасности – K0 (45)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1964 от 11.07.2022 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ») № РОСС RU
31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Агеев В.А.

Повелетский С.П.

